

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**постановлением администрации**  
**Губкинского городского округа**  
**от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_\_**

**Нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную  
систему водоотведения города Губкина**

<b>№ пп.</b>	<b>Загрязняющие вещества</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>Максимальное допустимое значение норматива состава сточных вод</b>
1.	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	186,05
2.	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	114,29
3.	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	295,45
4.	Хлорид ион	мг/дм <sup>3</sup>	582,52
5.	Сульфат ион	мг/дм <sup>3</sup>	199,60
6.	Аммоний ион	мг/дм <sup>3</sup>	9,72
7.	Фосфаты(Р)	мг/дм <sup>3</sup>	1,01
8.	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,490
9.	АСПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	0,389
10.	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,303
11.	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,083

**Начальник управления  
жилищно-коммунального комплекса  
и систем жизнеобеспечения**

**А.М. Черных**